

対象機器一覧

秋田県立秋田工業高等学校

NO	機種名称	メーカー	内訳	型式	設置場所	点検内容	回数	数量	単位
1	ガスヒートポンプエアコン (GHP室外機)	パナソニック 株式会社	マルチ室外機	U-GH355M6DE	音楽棟屋上	暖房運転の前1回点検及び年間緊急保守対応 ・エンジンオイルの点検／交換 ・冷却水系統の点検 ・定期交換部品の点検 ・労務費(出張交通費)含 等 ※空調設備保守管理業務委託特記仕様書 「4 委託内容(1)～(5)」のとおり	1	1	台
				U-GH450T1DE	音楽棟屋上		1	1	台
				U-GH355T1DE	校舎棟4階屋上		1	7	台
				U-GH450T1DE	校舎棟4階屋上		1	2	台
				U-GH224T1DE	校舎棟4階屋上		1	1	台
				U-GH280T1DE	校舎棟4階屋上		1	1	台
				U-GH560T1DE	校舎棟4階屋上		1	1	台
2	空気熱源ヒートポンプパッケージエアコン (EHPパッケージエアコン室外機)	パナソニック株式会社	室外機	CU-P80KX4E	校舎棟1階西側		1	1	台
3	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン (EHPパッケージエアコン室外機)	MITSUBISHI	室外機	PUZ-HRMP112KA-BS	セミナーハウス 1階北側		1	2	台
4	空冷ヒートポンプ式ビル用 マルチエアコン (EHPビル用マルチ室外機)	MITSUBISHI	室外機	PUHY-HP224SCMG1-BS	実習棟A1階東側		1	2	台
				PUHY-HP224SDMG3-BS	実習棟B1階東側		1	2	台
				PUSY-HP112MH-BS	実習棟C1階東側		1	1	台
				PUHY-HP355CMG1-BS	実習棟C1階東側		1	2	台

点検等実施予定表

名称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
機器保守対応(緊急保守)													冷房期間 ・6月～8月 暖房期間 ・4月、11月～3月
ガスヒートポンプエアコン室外機等 定期点検						→							