

空調設備保守管理業務委託設計書

秋田県立秋田工業高等学校

NO	設置箇所	機種名称	内訳	型式	仕様	回数	数量	単位	単価	金額
1	音楽棟屋上	ガスヒートポンプ エアコン	マルチ室外機	U-GH355M6DE	暖房運転の前1回点検及び年間緊急保守対応 ・エンジンオイルの点検／交換 ・冷却水系統の点検 ・定期交換部品の点検 ・労務費(出張交通費)含 等  ※空調設備保守管理業務委託特記仕様書 「4 委託内容(1)～(5)」のとおり	1	1	台		
				U-GH450T1DE		1	1	台		
2	校舎棟4階屋上	"	"	U-GH355T1DE		1	7	台		
				U-GH450T1DE		1	2	台		
				U-GH224T1DE		1	1	台		
				U-GH280T1DE		1	1	台		
				U-GH560T1DE		1	1	台		
3	校舎棟1階西側	空気熱源ヒートポンプパッケージエアコン	室外機	CU-P80KX4E		1	1	台		
4	実習棟A1階東側	空冷ヒートポンプ式ビル用マルチエアコン	"	PUHY-HP224SCMG1-BS		1	2	台		
5	実習棟B1階東側	"	"	PUHY-HP224SDMG3-BS		1	2	台		
6	実習棟C1階東側	"	"	PUSY-HP112MH-BS	1	1	台			
				PUHY-HP355CMG1-BS	1	2	台			
7	セミナーハウス 1階北側	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	"	PUZ-HRMP112KA-BS	1	2	台			
8	年間保守対応(緊急保守含)					—	12	月		
9	諸 経 費					—	1	式		
									小 計	
									消費税	
									合 計	